

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ	
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/ση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Κ. : 400 07 ΤΗΛ. : 2495 –350509, 336 email: info@dimostempon.gr	ΠΡΑΞΗ:
	«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης ΑΠΕ ΔΕΥΑ Τεμπών»
	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
	«Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων του Δήμου Τεμπών»
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	922.386,00 € Εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	08/2021
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Τεμπών (ΚΑ : 04.15.12.06.0001 & 04.54.00.28.0024)
CPV :	31155000-7 «Αναστροφείς συχνότητας» 42122130-0: «Αντλίες νερού» 38554000-3: «Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας» 48820000-2: «Εξυπηρετητές» 48150000-4: «Πακέτα λογισμικού για βιομηχανικό έλεγχο»

Πυργετός, 16/05/2025

Αρ. πρωτ. 6377

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ της Εταιρείας POWER MADE Α.Τ.Ε σχετικά με τον διαγωνισμό (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 370759)_12_05_2025

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τμήμα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , παράγραφος 1.3 Λοιποί κανονισμοί εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών , δεν γίνεται αναφορά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις » όπως ισχύει Τεύχος Β' 4654/08.10.2021.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια σημεία των Τεχνικών προδιαγραφών διαφοροποιούνται λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής του άνω Προτύπου .

Με την επισήμανση ότι η έγκριση των μελετών έχει γίνει με την υπ' αριθμ. 27/2021 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Τεμπών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1:

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364, όπως ισχύει σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 4654/08.10.2021, εφαρμόζεται **υποχρεωτικά** σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και υπερισχύει όπου δεν υπάρχει συμβατότητα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τμήμα Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ. 71 αναφέρετε ,

«Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της προμήθειας είναι οι ακόλουθες: 1) Λεπτομερής σχεδίαση του συνολικού συστήματος και σύνταξη μελέτης εφαρμογής»

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν και δοθούν :

- Τα στοιχεία που θα υποβληθούν στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ανωτέρω κρίσιμο στοιχείο συγκρότησης της συνολικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου .

- Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν με συντελεστή βαρύτητας στα Κριτήρια Ανάθεσης , ως παράγραφος 2.3 της Διακήρυξης .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2:

Η υποβολή μελέτης εφαρμογής προβλέπεται **μετά την ανάθεση** της σύμβασης. Στην τεχνική προσφορά απαιτείται η υποβολή προκαταρκτικού σχεδιασμού (concept design), που αποτυπώνει τη γενική αρχιτεκτονική της πρότασης, τις αρχές λειτουργίας και την ενσωμάτωση του προτεινόμενου εξοπλισμού. Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και η συμφωνία τους με τις Τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII _ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ _ επισημαίνεται ότι : **_Οι διαγωνιζόμενοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού το φύλλο συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κ.λπ.)_**

Η αξιολόγηση της μελέτης εφαρμογής δεν δύναται να αξιολογηθεί κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον θα υποβληθεί από τον ανάδοχο μετά την ανάθεση της σύμβασης .

ΕΡΩΤΗΜΑ 3.1 :

Με αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τμήμα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , να διευκρινιστούν :

3.1. Παράγραφος 1.2 Κανονισμοί Υλικών (σελ.84) , η αναφορά «σε κινητήρες εξοικονόμησης ενέργειας κατά την ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση IE2 & IE3», να μην ληφθεί για την σύνταξη της προσφοράς γιατί αφορά αντλίες ξηράς , ενώ η συγκεκριμένη προμήθεια του Διαγωνισμού είναι για υποβρύχιες αντλίες .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3.1:

Ο όρος IE2/IE3 αφορά γενικές κατευθύνσεις ενεργειακής απόδοσης. Για τις υποβρύχιες αντλίες θα αξιολογηθεί η συνολική ενεργειακή απόδοση του συγκροτήματος, όχι υποχρεωτικά η τυπική κατάταξη IE.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3.2:

3.2. Παράγραφος 2.1 Τ.Π.1: Πίνακας Ισχύος Χαμηλής Τάσης (Διανομής-Κίνησης):

(α) Τα πιστοποιητικά που θα έχει ο προτεινόμενος κατασκευαστής Ηλεκτρικών Πινάκων και αν θα έχει εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία του ηλεκτρολογικού υλικού .

(β) Η αναφορά και προδιαγραφή ότι «Ο πίνακας ισχύος θα αποτελείται από:

Αυτόματους διακόπτες ισχύος ανοικτού τύπου συρταρωτής τοποθέτησης που θα ασφαλίζουν την είσοδο» **να μην ληφθεί για την σύνταξη της προσφοράς** , λόγω μη εφαρμογής στις ηλεκτρικές απαιτήσεις προστασίας των κινητήρων αντλιών της προμήθειας του Διαγωνισμού .

Όπως λεπτομερώς επισημαίνεται στην σελίδα 86 «το εύρος ονομαστικής έντασης είναι 630 έως 6300 A» , πού είναι εκτός των ορίων για τους υπό προμήθεια κινητήρες των αντλιών – μέγιστη ισχύς κινητήρα = 75KW - επίσης δεν προσφέρει την απαιτούμενη προστασία για την ορθή λειτουργία των υποβρύχιων αντλιών .

(γ) Απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση UPS σε κάθε αντλιοστάσιο , προς υποστήριξη του ηλεκτρικού πίνακα και θα ληφθεί υπό όψη στην σύνταξη της προσφοράς ;

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3.2:

α. Στην ΣΕΛ.85 αναγράφεται: Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο βαθμό προστασίας: IP 55 σύμφωνα με κανονισμό IEC 529. Εντός του πίνακα ισχύος θα ενσωματωθεί σε πλήρη λειτουργικότητα ο ρυθμιστής στροφών (inverter) με το απαραίτητο διακοπτικό υλικό, όπως γενικό αυτόματο διακόπτη ισχύος, επιμέρους μερικούς διακόπτες κ.α. Ο κατασκευαστής του ηλεκτρολογικού υλικού θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE, δήλωση RoHS οικολογικής κατασκευής και η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό (VDE, IMQ, κ.α.).

β. Η απαίτηση σε συρταρωτούς διακόπτες δεν είναι δεσμευτική. Επιτρέπονται ισοδύναμες λύσεις με την ίδια λειτουργικότητα και ασφάλεια .

γ. Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης** δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η προμήθεια και εγκατάσταση UPS σε κάθε αντλιοστάσιο. Συνεπώς δεν απαιτείται.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3.3. :

3.3. Νέος Ηλεκτρικός πίνακας Αντλιοστασίου , για την σύνταξη της προσφοράς μας να διευκρινιστούν :

- Από πού θα τροφοδοτείτε ο νέος πίνακας αντλιών ;

- Να δοθεί ο τύπος και η διατομή του τροφοδοτικού καλωδίου ;

- Απαιτείται επέμβαση στον υφιστάμενο παλαιού τύπου πίνακα , με τοποθέτηση πρόσθετου ηλεκτρολογικού υλικού;

- Να δοθεί ο τύπος και η διατομή των τροφοδοτικών καλωδίων από πίνακα ισχύος προς τις νέες αντλίες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3.3:

Η τροφοδοσία κάθε νέου πίνακα γίνεται από τον υφιστάμενο πίνακα παροχής. Οι διατομές, τύποι καλωδίων και λοιπές λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στη φάση της μελέτης εφαρμογής. Δεν προβλέπεται μόνιμη παρέμβαση στον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ πίνακα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3.4:

3.4. Ηλεκτρική εγκατάσταση Αντλιοστασίου , για την σύνταξη της προσφοράς μας να διευκρινιστεί αν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η σύνταξη και υποβολή Υ.Δ.Ε ως ΕΛΟΤ 60364 για κάθε αντλιοστάσιο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3.4:

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης , **δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο** η σύνταξη και υποβολή Υ.Δ.Ε για κάθε αντλιοστάσιο . Συνεπώς δεν απαιτείται.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3.5 :

3.5. Τ.Π.4 Υποβρύχια αντλία (σελ.96) , αναφέρεται ότι:

3.5.1 «Το σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτό ανοξείδωτο AISI 304 ή AISI 316 ή ισοδύναμης ποιότητας» Οι πτερωτές θα είναι από χυτό ανοξείδωτο AISI 304 ή AISI 316 ή ισοδύναμης αντοχής υλικό.» Ως ισοδύναμης ποιότητας γίνεται αποδεκτό υλικό ανοξείδωτο AISI 304 ή AISI 316 , με διαφορετικό τρόπο συναρμολόγησης , σύνδεσης των επιμέρους τμημάτων της υποβρύχιας αντλίας , όπου πολλοί επώνυμοι κατασκευαστές διαθέτουν και είναι εγκατεστημένες σε πλήθος εφαρμογών .

3.5.2 Ο κατασκευαστικός οίκος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Κατασκευή, πώληση, συντήρηση & επισκευή αντλιών & αντλητικών συγκροτημάτων για κτιριακές εφαρμογές, βιομηχανικά κτίρια & εξοπλισμό, όπως και εφαρμογές του Δημόσιου Τομέα». Να διευκρινιστεί η αναφορά «εφαρμογές του Δημόσιου Τομέα»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3.5:

3.5.1.ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης-

3.5.2. Ως « εφαρμογές Δημοσίου Τομέα» νοούνται έργα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε δημόσιους φορείς, όπως ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, Περιφέρειες ή κρατικούς οργανισμούς .

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

4. Με αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τμήμα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Να παραληφθούν τμήματα των προδιαγραφών υλικών , επειδή οδηγούν σε μονοσήμαντη επιλογή προμηθευτή και εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού και δεν επιτρέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό , μείωση του προσφερόμενου τιμήματος. Επίσης τμήματα των προδιαγραφών δεν έχουν εφαρμογή για την υλοποίηση της προμήθειας του Διαγωνισμού . Αναφέρονται ενδεικτικά τα κάτωθι:

4.1. Αυτόματοι διακόπτες Ισχύος ανοικτού τύπου (Σελ. 86) , αναφέρεται ότι:

«Επίσης θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα αλλαγής (μείωσης) του ονομαστικού ρεύματος μέσω βυσματωτής εξωτερικής μονάδας...» Η ανωτέρω παράγραφος **πρέπει να παραληφθεί** γιατί οδηγεί σε μονοσήμαντη εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού . Επισημαίνουμε ότι η επιλογή διακόπτη σε έναν πίνακα ισχύος γίνεται στην φάση της μελέτης και δεν απαιτείται μείωση του ονομαστικού ρεύματος, αφού στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνουν επιπλέον αλλαγές και στα υπόλοιπα υλικά του πίνακα ισχύος για θέμα ασφαλείας της ζωής του προσωπικού που θα λειτουργήσουν το σύστημα όσο και ασφάλειας των τροφοδοτούμενων υποσυστημάτων.

4.2. Αυτόματοι διακόπτες Ισχύος κλειστού τύπου (σελ.88) , αναφέρεται ότι:

«Πηνίο τύπου Universal το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πηνίο εργασίας και ως πηνίο έλλειψης τάσης»

Η ανωτέρω παράγραφος **πρέπει να παραληφθεί** γιατί οδηγεί σε μονοσήμαντη εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού

4.3. Ρυθμιστές στροφών (inverter) , αναφέρεται ότι:

Σελ.90 «οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να είναι σπονδυλωτής διάταξης»

Η ανωτέρω παράγραφος **πρέπει να παραληφθεί** γιατί οδηγεί σε μονοσήμαντη εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού

Σελ.91 «στο Δίκτυο επικοινωνίας αναφέρεται ότι θα διαθέτουν...Profinet με δύο θύρες, απαραίτητη η υποστήριξη του PROFINET MRPD (Media Redundancy Protocol) για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης επικοινωνίας». Η ανωτέρω παράγραφος **πρέπει να παραληφθεί** γιατί οδηγεί σε μονοσήμαντη εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού .

Αυτό απαιτείται πάρα πολύ σπάνια σε πολύ κρίσιμες κι εξειδικευμένες εφαρμογές στην βιομηχανία, όπου έχει υλοποιηθεί τοπολογία βρόγχου. Στις εφαρμογές με αντλίες είναι ένα άχρηστο χαρακτηριστικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μάλιστα λόγος απόρριψης μιας προσφοράς. Αντίθετα με αυτό, η προδιαγραφή θα έπρεπε να απαιτεί εξειδικευμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας για έλεγχο αντλιών νερού όπως

- σενάριο multi pump, στο οποίο μπορεί κάποιος να ελέγξει πολλές αντλίες ταυτόχρονα.

-cleanpump, χαρακτηριστικό με το οποίο δύναται να αλλάξει κάποιος την φορά περιστροφής της αντλίας για τον καθαρισμό αυτής χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν οι περισσότεροι επώνυμοι κατασκευαστές κλπ. δεν έχουν ζητηθεί.

4.4.Τ.Π.2: Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων αναφέρεται ότι: **Σελ.89** «Να έχει ενσωματωμένες τουλάχιστον δύο θύρες switched ethernet/modbusTCP (10/100Mbit/s), ώστε να μπορεί να υποστηρίζεται η γραμμική τοπολογία δικτύου, χωρίς να απαιτείται η χρήση επιπλέον υλικού.» Η ανωτέρω παράγραφος **πρέπει να παραληφθεί** γιατί οδηγεί σε μονοσήμαντη εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4:

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) . Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. Η διακήρυξη ορίζει τεχνικά χαρακτηριστικά **κατ' ελάχιστο**, όχι αποκλειστικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές που αφορούν προηγμένες δυνατότητες, δεν είναι όμως επί ποινής αποκλεισμού, ενώ οποιαδήποτε τεχνική πρόταση με **ισοδύναμη λειτουργικότητα και αποδεδειγμένη συμβατότητα** θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 της Διακήρυξης.

ΑΙΤΗΜΑ μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και το μέγεθος του εν λόγω Διαγωνισμού και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα της τεχνικής πρότασης και η βέλτιστη οικονομική προσφοράς μας αιτούμεθα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Σε απάντηση του ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών που υποβάλλατε με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ και αφορούν την διακήρυξη του διαγωνισμού , σας ενημερώνουμε ότι :

Α. Η Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις **04/04/2025** στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 2019/S 031-069172, δημοσιεύτηκε στις **07/04/2025** και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.5 της Διακήρυξης . Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρήθηκε και μάλιστα δόθηκαν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια.

Β. Σύμφωνα με το **άρθρο 60 του Ν. 4412/16** Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω , η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η ισχύουσα ,ήτοι 26/05/2025 και Ώρα: 15:00 μ.μ.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.

ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτεκτων Μηχ/κος ΠΕ